

АКТ-ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_

параметризації багатofункціонального приладу обліку електроенергії

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2024р.

Прилад зонного обліку ел.енергії \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ запрограмовано за одноступінчастим тарифом згідно постанови НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894 для виробничих потреб.

**Показники лічильника:**

№ п/п	Найменування параметру	Активна спожита	Активна генер.	Реактивна спожита		Реактивна генер	
1	Сумарна електроенергія						

**Інші параметри:**

Наявність в лічильнику функції фіксації максимального навантаження в години максимуму, (так / ні)	так / ні
Розрахунковий коефіцієнт в програму лічильника внесено, (так/ні)	ні
Наявність графіка енергії (навантаження) Вт*г.	так
Період інтеграції лічильника складає, хв.	30
Максимальне навантаження лічильника, при якому спрацьовує контактор складає, кВт	-
Значність лічильника (до коми / після коми)	

Програмування провів: інженер СЗОЕ \_\_\_\_\_  
підпис

Опломбовано: 1. Оптопорт \_\_\_\_\_  
2. Клемна кришка \_\_\_\_\_  
3. Кнопка доступу \_\_\_\_\_  
4. Інше \_\_\_\_\_

За збереження встановлених пломб відповідає власник (особа, що отримала лічильник).