

АКТ-ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_

параметризації багатofункціонального приладу обліку електроенергії

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2024р.

Прилад зонного обліку ел.енергії № \_\_\_\_\_ запрограмовано за двозонним тарифом згідно постанови НКРЕ від 23.04.2012р №498 для побутових, (виробничих) потреб.

**Показники лічильника:**

№ п/п	Найменування параметру	Активна		Реактивна	
		спожита	генер.	спожита	генер
1	Сумарна електроенергія				
2	Показики по полупік тарифу Т2				
3	Показники по нічному тарифу Т1				

**Тарифні години зонного обліку:**

№ п/п	Місяць	Денні години		Нічні години	
		початок	кінець	початок	кінець
1	Січень-Грудень	7.00	23.00	23.00	7.00

**Інші параметри:**

Наявність в лічильнику функції фіксації максимального навантаження в години максимуму, (так / ні)	
Розрахунковий коефіцієнт в програму лічильника внесено, (так/ні)	-
Період інтеграції лічильника складає, хв.	30
Максимальне навантаження лічильника, при якому спрацьовує контактор складає, кВт	
Значність лічильника (до коми / після коми)	

Програмування провів: інженер СЗОЕ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ підпис

Опломбовано: 1. Оптопорт \_\_\_\_\_

2. Клемна кришка \_\_\_\_\_

3. Кнопка доступу \_\_\_\_\_

4. Інше \_\_\_\_\_

За збереження встановлених пломб відповідає власник (особа, що отримала лічильник).